## Сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль) в сфере образования, а также об их исполнении

<b>№</b> п/п	Наименование контрольного органа	Период проведения контрольного мероприятия	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5	6
1.	Прокуратура города Железноводска	30.01.2018г.	Соблюдение исполнения требований законодательства о СПО	Отсутствует на сайте учреждения ГОСТ 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»	Выявленные нарушения устранены.
2.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по СК	01.03.2018г.	Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности	Нарушений не выявлено	-
3.	Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края	03.12.2018- 21.12.2018г.	Государственный контроль качества образования и государственный надзор в сфере образования, ст. 93 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	- нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов; - неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции образовательной организации; -неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной организации, в части соблюдения процедуры аттестации педагогических работников; - отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной законодательством об образовании.	Выявленные нарушения устранены

4.	Управление	01.06.2019-	Контроль за соблюдением	- нарушение обязательных требований	- Демонтированы старые и
	Федеральной службы по	01.07.2019г.	обязательных требований,	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	установлены новые
	надзору в сфере защиты		установленных	«Гигиенические требования к	светильники в кабинетах
	прав потребителей и		законодательством	естественному, искусственному и	№ 10, 28, 29, 31.
	благополучия человека		Российской Федерации в	совмещенному освещению жилых и	- Установлены крышки на
	по Ставропольскому		области обеспечения	общественных зданий изм. № 1	мусорных баках в
	краю		санитарно-	(СанПиН 2.1.2.681-10)»	количестве 3 штук.
	1		эпидемиологического		•
			благополучия населения		
5.	Министерство финансов	20.06.2019-	Соблюдение требований	Нарушений не выявлено	-
	Ставропольского края	28.06.2019г.	законодательства РФ и		
			иных нормативных		
			правовых актов о		
			контрактной системе в		
			сфере закупок, товаров,		
			работ, услуг для		
			обеспечения		
			государственных нужд при		
			формировании,		
			утверждении и размещении		
			в единой информационной		
			системе в сфере закупок		
			плана-графика закупок на		
			2019 финансовый год		
6.	Управление	22.07.2019-	Рассмотрение обращения	Нарушений не выявлено	-
	Ставропольского края по	16.08.2019г.	по вопросу расчета размера		
	строительному и	внеплановая	платы за коммунальные		
	жилищному надзору	я документарная	услуги по холодному		
			водоснабжению и		
			электроснабжению по		
			жилому помещению		
7.	Управление	24.09.2019	Исполнения ранее	Нарушений не выявлено	-
	Федеральной службы по	01.10.2019	выданного предписания об		
	надзору в сфере защиты		устранении выявленных		
	прав потребителей и		нарушений санитарных		
	благополучия человека		правил № 359-04 от		
	по Ставропольскому		01.07.2019 г., срок		
	краю		исполнения, которого истек		
			осуществление надзора и		
			контроля за исполнением		
			обязательных требований		

			законодательства			
8.	Государственная инспекция труда в Ставропольском крае	27.09.2019-24.10.2019 внеплановая	Российской Федерации. Проверка соблюдения обязательных требований трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права, защиты прав интересов работников в связи с полученным извещением о тяжелом несчастном случае на производстве, произошедшем 25.09.2019 г. с Икаевым А.П., руководителем физвоспитания, повлекшего возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровья работников и в соответствии с требованиями статьи 360 Трудового кодекса Российской Федерации, Извещение о несчастном случае №26/6-129-19-ИЗ от 25.09.2019	1. В гаражном боксе осмотровая канава имеет один выход. В ее стене, противоположной выходу, не вмонтированы скобы для запасного выхода. Нарушены требования п.47 Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018г. №59н.  2. Осмотровая канава не оснащена рассекателями и направляющими (предохранительными) ребордами по всей длине или другими устройствами, предотвращающими падение транспортного средства в канаву во время его передвижения. Нарушены требования п.56 Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018г. №59н . Стены осмотровой канавы, выложенной керамической плиткой, имеют повреждения (сколы) . Нарушены требования п.56 Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018г. №59н  3. Осмотровая канава со стороны, противоположной заезду транспортного средства, не имеет стационарные упоры для колес заезжающего транспортного средства (колесоотбойные брусья). Нарушены требования п. 56 Правил по охране труда на автомобильном транспортного средства (колесоотбойные брусья). Нарушены требования п. 56 Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля	Выявленные устранены	нарушения

				2018г. №59н.		
				4. Работодатель не в полном объеме		
				обеспечивает выдачу спецодежды в		
				•		
				соответствии с типовыми нормами		
				бесплатной выдачи. Так, слесарю-		
				электрику Трухину С.А. не обеспечена		
				выдача костюма на утепляющей		
				основе согласно п.193 Типовых норм		
				бесплатной выдачи		
				сертифицированных специальной		
				одежды, специальной обуви и других		
				средств индивидуальной защиты		
				работникам сквозных профессий и		
				должностей всех видов экономической		
				деятельности, занятым на работах с		
				вредными и(или) опасными условиями		
				труда, а также на работах,		
				выполняемых в особых		
				температурных условиях или		
				связанных с загрязнением		
9.	Министерство	14.08.2020	Соблюдение требований	Нарушение должностным лицом	Выявленные	нарушения
	образования		законодательства	заказчика срока и порядка оплаты	устранены	10
	Ставропольского края		Российской Федерации и	товаров (работ, услуг) при		
			иных нормативных	осуществлении закупок для		
			правовых актов о	обеспечения государственных и		
			контрактной системе в	муниципальных нужд и содержит		
			сфере закупок товаров,	признаки административного		
			работ, услуг для	правонарушения, предусмотренного		
			обеспечения	ч.1 ст. 7.32.5. КоАП Российской		
			государственных и	Федерации		
			муниципальных нужд	1 offer admi		
10.	Отделение надзорной		Федеральный	Учебный корпус: Монтаж систем и		
10.	деятельности по городу		государственный пожарный	установок противопожарной защиты		
	Железноводску		надзор, Федеральный закон	объекта выполнен с нарушениями		
	управления надзорной		РФ от 21.12.1994 года № 69	требований нормативных документов		
	деятельности и		"О пожарно	(кабинет 29; кабинет главного		
	профилактической		о помирно	бухгалтера, коридор 2-го этажа).		
	работы Главного			Отсутствует система аварийного		
	управления МЧС России			(эвакуационного) освещения.		
				(эвакуационного) освещения. Помещения здания не оборудованы		
	по Ставропольскому					
	краю			автоматической установкой пожарной		

 $(A\Pi C)$ сигнализации (кабинет 22, конференц-зал). Автоматическая пожарная сигнализация находится неработоспособном состоянии (датчик, помещение подвала). Отделка стен на путях эвакуации выполнена из сгораемого материала (деревянные панели холл). Часовня: Помещения часовни не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС). Не представлен акт обработки деревянных конструкций. Спортивный зал: Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника. обеспечено свободное открывание эвакуационного выхода (изнутри без ключа). Общежитие: Отсутствуют устройства для самозакрывания эвакуационных дверей (доводчики). Монтаж систем и установок противопожарной защиты объекта выполнен с нарушениями требований нормативных документов. Пожарные шкафы выполнены из сгораемого материала. Отделка пола на путях эвакуации выполнена из сгораемого материала (линолеум). Мастерские: Помещения здания не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (сварочная  $(A\Pi C)$ мастерская). Помещение архива не оборудовано системой автоматического пожаротушения (стики). Общие: Не представлена техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Не

		представлены	акты	проведения	
		испытаний ограх	кдений кр	овли.	