

АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте ГБПОУ ЖХСТ (Учебный корпус и другие здания), установленной по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1.

от « 27 » февраля 2018 г.

г. Железноводск

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: директор Васин Ю.А.

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» установила, что:

1. Согласно договору № ИТО 3 от « 27 » 12 2017 г между ЗАО «ИСМОС» и ГБПОУ ЖХСТ, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор ГБПОУ ЖХСТ



Васин Ю.А. /Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Ген. директора ЗАО «ИСМОС» Ткаченко М. Н.

Инженер ЗАО «ИСМОС» Гутор И.Г.



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте ГБПОУ ЖХСТ (Котельная и склад), установленной по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1.

от « 23 » июня 2016 г.

г. Железноводск.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» установила, что:

1. Согласно договору № ИТО 01/13-16 от «12» января 2016 г между ЗАО «ИСМОС» и ГБПОУ ЖХСТ, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор ГБПОУ ЖХСТ



Ю.А. Васин

_____/Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Зам.ген. директора ЗАО «ИСМОС»

И.Г. Гутор

_____/Гутор И.Г./

Инженер ЗАО «ИСМОС»



_____/Аббасов Р. А./

АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте ГБПОУ ЖХСТ (Столовая), установленной по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1.

от « 23 » июня 2016 г.

г. Железноводск.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» установила, что:

1. Согласно договору № ИТО 01/13-16 от «12» января 2016 г между ЗАО «ИСМОС» и ГБПОУ ЖХСТ, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор ГБПОУ ЖХСТ



_____/Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Зам. ген. директора ЗАО «ИСМОС»

_____/Гутор И.Г./

Инженер ЗАО «ИСМОС»

_____/Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте ГБПОУ ЖХСТ (Учебный корпус), установленной по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1.

от « 23 » июня 2016 г.

г. Железноводск.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» установила, что:

1. Согласно договору № ИТО 01/13-16 от «12» января 2016 г между ЗАО «ИСМОС» и ГБПОУ ЖХСТ, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор ГБПОУ ЖХСТ



/Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Зам.ген. директора ЗАО «ИСМОС»



/Гутор И.Г./

Инженер ЗАО «ИСМОС»

/Аббасов Р. А./

АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте ГБПОУ ЖХСТ (Учебные мастерские), установленной по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1.

от « 21 » марта 2016 г.

г. Железноводск.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» установила, что:

1. Согласно договору № ИТО 01/13-16 от «12» января 2016 г между ЗАО «ИСМОС» и ГБПОУ ЖХСТ, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор ГБПОУ ЖХСТ



_____/Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Зам.ген. директора ЗАО «ИСМОС»

Инженер ЗАО «ИСМОС»



_____/Гутор И.Г./

_____/Аббасов Р. А./

АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте ГБПОУ ЖХСТ (Общежитие), установленной по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1.

от « 23 » июня 2016 г.

г. Железноводск.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» установила, что:

1. Согласно договору № ИТО 01/13-16 от «12» января 2016 г между ЗАО «ИСМОС» и ГБПОУ ЖХСТ, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор ГБПОУ ЖХСТ



_____/Васин Ю.А./

От Подрядчика
Зам.ген. директора ЗАО «ИСМОС»

Инженер ЗАО «ИСМОС»



_____/Гутор И.Г./

_____/Аббасов Р. А./

СОГЛАСОВАНО:
Ген. Директор ЗАО «ИСМОС»



Ткаченко М.Н.

«12» января 2016 год

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ ЖХСТ



Васин Ю.А.

«12» января 2016г.

План-график

проведения работ по техническому обслуживанию, смонтированной системы пожарной сигнализации
в зданиях ГБПОУ ЖХСТ

расположенных по адресу:

Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1.

№	Наименование работ	Месяц выполнения работ	Период выполнения работ	Примечание
1	Техническое обслуживание 1 квартал 2016 г.	март	с 20.03 по 25.03.2016 г.	
2	Техническое обслуживание 2 квартал 2016 г.	июнь	с 20.06 по 25.06.2016 г.	
3	Техническое обслуживание 3 квартал 2016 г.	сентябрь	с 20.09 по 25.09.2016 г.	
4	Техническое обслуживание 4 квартал 2016 г.	декабрь	с 20.12 по 25.12.2016 г.	

АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Основной учебный корпус)

от « 8 » августа 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____

/Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____

/Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____

/Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Общезитие)

от « 8 » августа 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.
2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____

 /Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____

 /Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____

/Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Столовая)

от « 8 » августа 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5 от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____

/Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____

/Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____

/Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Учебные мастерские)

от « 8 » августа 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5 от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____

/Васин Ю.А./

От Подрядчика

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____

/Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____

/Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. **(Котельная и склад)**

от « 8 » августа 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5 от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____

Васин Ю.А.

От Подрядчика

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____

Ткаченко М. Н.

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____

Аббасов Р. А.



Ткаченко М. Н.
Аббасов Р. А.

АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Основной учебный корпус)

от «11» мая 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5 от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____

/Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____

/Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____

/Аббасов Р. А./



/Ткаченко М. Н./

/Аббасов Р. А./

АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. **(Общезитие)**

от « 11 » мая 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор **Васин Ю.А.**

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5 от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____

 /Васин Ю.А./

От Подрядчика

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____

 /Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____

 /Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Столовая)

от « 11 » мая 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____

Васин Ю.А.

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____

Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____

Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Учебные мастерские)

от « 11 » мая 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.
2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____ /Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____ /Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____ /Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Котельная и склад)

от « 11 » мая 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: _____

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____

Васин Ю.А.

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____

Ткаченко М. Н.

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____

Аббасов Р. А.



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Основной учебный корпус)

от «18» февраля 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор **Васин Ю.А.**

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: Саго В.А., Мамитов Р.С.

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5 от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор

Васин Ю.А.

/Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС»

/Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС»

/Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (**Общежитие**)

от «18» февраля 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор **Васин Ю.А.**

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: Савин В.А., Маматов Р.С.

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор

Васин Ю.А.

/Васин Ю.А./



От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС»

/Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС»

/Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Столовая)

от « 18 » февраля 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор Васин Ю.А.

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: Савин В.А., Маматов Р.С.

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5 от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор

Васин Ю.А.

Васин Ю.А.

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС»

Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС»

Аббасов Р. А./



АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Учебные мастерские)

от « 18 » февраля 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор **Васин Ю.А.**

Руководитель Подрядчика: генеральный директор **Ткаченко М. Н.**

члены комиссии

от Заказчика:

Сапо В.И. / Мамсатов Р.С.

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» **Аббасов Р.А.**

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор

Васин Ю.А.



/Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС»

Инженер ЗАО «ИСМОС»



Ткаченко М.Н.

/Ткаченко М. Н./

/Аббасов Р. А./

АКТ
проверки работоспособности системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре

на объекте Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (ГБОУ СПО ЖХСТ), установленной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. (Котельная и склад)

от « 18 » февраля 2014г.

г.Ставрополь.

Мы, нижеподписавшиеся:

Руководитель Заказчика: директор **Васин Ю.А.**

Руководитель Подрядчика: генеральный директор Ткаченко М. Н.

члены комиссии

от Заказчика: Салов В.А., Мешков Р.С.

от Подрядчика: Инженер ЗАО «ИСМОС» Аббасов Р.А.

в ходе проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ-101-89) установила, что:

1. Согласно договору № И01/01-14-5от «13» февраля 2014 г между ЗАО «ИСМОС» и Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум», Минераловодский район, п. Иноземцево, производится техническое обслуживание установки пожарной сигнализации, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ.

2. Во время проведения испытаний ~~пожарная сигнализация~~ находится в исправном состоянии.

Члены комиссии:

от Заказчика:

Директор _____

Васин Ю.А./

От Подрядчика:

Ген. Директор ЗАО «ИСМОС» _____

/Ткаченко М. Н./

Инженер ЗАО «ИСМОС» _____

/Аббасов Р. А./

