

ООО «Континент»

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 64, кв. 19,  
тел/факс: 8(8634) 312-463  
ИНН 6154567859, КПП 615401001, ОКПО 68743310  
р/сч 40702810152090005138 в Юго-Западном банке  
ОАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону  
к/сч 30101810600000000602, БИК 046015602

АКТ № \_\_\_\_\_

проверки работоспособности объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец - Мониторинг» для передачи радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на ИСПЕЧ РБПУ «Золотой Ручей» в автоматическом режиме

г. Хорошоводен

«12» сентября 2024 г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика:

Кашинцев СВ

представитель обслуживающей организации:

мастер по слаботочным системам ОПС Агарков В.В.

в ходе комплексной проверки работоспособности объектового оборудования аппаратно-программного комплекса «Стрелец - Мониторинг» для передачи радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы, составила настоящий акт о том, что:

1. Согласно договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г. производится ежемесячное техническое обслуживание объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец - Мониторинг» на объекте: РБПУ ЖХСТ, расположенном по адресу: д. Дюженцево ул. Пушкина 1, о чем свидетельствуют Акты выполненных работ и записи в Журнале технического обслуживания.

2. Во время проведения испытаний установлено следующее:

- радиосигнал о срабатывании пожарной сигнализации передается непосредственно на ИСПЕЧ РБПУ «Золотой Ручей» в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы, без задержек.

Кашинцев СВ



Мастер по слаботочным системам ОПС

Агарков В.В.

