



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике
Главный государственный санитарный врач по Удмуртской Республике
Удмуртская Республика

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.18.УЦ.04.008.E.000014.03.14

от 19.03.2014 г.

Продукция: Биопирен (антипирен-антисептик) для древесины "МИП-09". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2499-039-24505934-2009. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение НОИК" (ИНН 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, д. 48 (адрес производства: Удмуртская Республика, Можгинский район, п. Горняк) (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "НОРТ", 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Сидяма, д. 1 (Российская Федерация).

Выдан: 000
"ПожБезопасность-ЮГ (Притр-Сячи"
Город: Ставрополь
Количество: 3 000 (Притр-Сячи
Дата: 29.06.21
Подпись:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Регистр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования.

Предназначен для поверхностной обработки древесины с целью снижения горючести. Повышает антисептические свойства обработанной древесины. Применяется согласно инструкции по применению.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол №63359. ГР. от 31.12.2013, выд. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан". Протокол лабораторных исследований № 106/2 от 31.12.2013, выд. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике". Экспертное заключение № 295 от 10.02.2014, выд. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территории таможенного союза.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа, выдавшего документ

Хлопотов В.В.

М.П.



КОПИЯ
ВЕРНА

Сен. директор [подпись] [подпись]



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 9-Б/00188

от "13" мая 2013 г.

На осуществление:

*Деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений*

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;
- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов;
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Настоящая лицензия
предоставлена:

*Закрытому акционерному обществу "Инженерные системы
мониторинга объектов собственности", ЗАО "ИСМОС"*

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя):

1082635001570

Идентификационный номер налогоплательщика:

2634079847

№ 101638



И.н. дир. [подпись]

Место нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя):

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 46 а

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 46 а

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - приказ СКРЦ МЧС России от " 13 " мая 2013 г. № 100

ВрИО начальника Северо-Кавказского
регионального центра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий



М.П.

В.Г. Пленников

ВЕРИФИКАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.04365

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016897

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОРТ». Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон: +73412941941. Факс: +73412941901. E-mail: inform@nort-udm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО НОРТ». Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, оф. 117. ОГРН: 1021801158830. Телефон: +73412941900. Факс: +73412941901. E-mail: nortpro@gmail.com. Адрес производства 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 57.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОО «ТПБ СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)408725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Биопиреп® (антипирен-антисептик) «МИГ»
готовый раствор, концентрат. ОКН 2-20.59.59.000. Серийный выпуск

кода ОК005 (ОКП):

кода ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

Выдан: 000
"ПожБезопасность-Юг"
Город: Ставрополь
Количество: 3 000 (Три тысячи)
Дата: 29.06.21
Подпись:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009. I группа огнезащитной эффективности при установленном изготовителем расходе не менее 600 г/м², устойчив к старению. II группа огнезащитной эффективности при установленном изготовителем расходе не менее 300 г/м², устойчив к старению.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4528-СТР от 27.01.2017 г. ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.РУ.ИН14 от 20.08.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 3620/2-АП от 28.10.2016 г. ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.РУ.ПБ25 от 31.07.2015 г.; Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

по 14.03.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.О. Коваленко
интервальная функция

Е.А. Гольцман



И. директор  *Иваново И.И.*