

Почтовый адрес: . Тел./факс (3412) 94-19-41.

ПАСПОРТ № 4 939 от "29" Июня 2 021 г.

Наименование:

Биопирен® (антипирен-антисептик) "МИГ-09"
ТУ 2499-039-24505934-2009 (ОКП 249990)

Производится правообладателем ООО "НПО НОРТ" в г. Ижевске, Удмуртская республика

Сертификат соответствия

C-RU.ПБ25.В.04365

Свидетельство о государственной регистрации

RU.18.УЦ.04.008.Е.000014.03.14



Сертификат соответствия требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" Республики Беларусь

ВУ/112 02.01:033 00466



Номер партии	Дата изготовления	Вид тары	Масса нетто одного места, кг	Количество мест, шт	Масса нетто мест, кг
022-21	28.06.21	Мешок 700x470	25	120	3 000
Всего:				120	3 000

Пломба НОРТ

номер

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	ТУ 2499-039-24505934-2009 норма	Номер партии	Фактически по анализу
Внешний вид	Порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Допускаются включения темно-коричневого цвета.	022-21	Соотв.
Насыпная плотность концентрата, г/см ³	0,75...1,1	022-21	0,8055
pH среды рабочего раствора	4...5,5	022-21	5
Плотность рабочего раствора при t 20 С, г/см ³	1,085...1,157	022-21	1,1

Основные параметры и характеристики указаны на этикетке.
Хранить в сухих закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С. Срок годности 3 года.
Использовать в соответствии с инструкцией по применению. Редакция от 20.03.20 21 г.
Соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Заключение лаборатории: качество продукции соответствует ТУ 2499-039-24505934-2009.

Фамилия лаборанта Фриму Е.И.

Галиуллина Е.А.

ФИО, подпись

И.И. Гуреев
КОПИЯ ВЕРНА



Ижевск Е.А.