

АКТ

проверки выполнения мероприятий по пожарной безопасности
образовательной организации

*Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Железноводский художественно-строительный техникум
им. казачьего генерала В.П. Бондарева»*
(наименование организации)

«27» мая 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель: ___ Супруновой О.П. зам директора по УВР
ФИО, должность руководителя организации

Члены:

1. *Калиничева С.В. инженера по пожарной безопасности*
ФИО, должность сотрудника (работника) организации
2. *Мулюкина К.В. инженер по ГО и ЧС*
ФИО, должность сотрудника

Комиссией проведена проверка выполнения мероприятий по пожарной безопасности (далее – ПБ), предусмотренных Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала Бондарева В.П. (далее – объект)

В ходе проверки установлено:

1.	Должность, ФИО ответственного за обеспечение ПБ на объекте	Инженер по пожарной безопасности Калиничев С.В. Приказ № 143лс от 19.09.2022г
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте; Инструкция на посту охраны о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта	имеется, 08.02.2021г. имеется, 15.01.2020 г.
3.	План(ы) эвакуации	имеется, _____.2012 г., расположен(ы) на 1,2,3,4,5, этажах
4.	Дата последней тренировки (учений) по эвакуации, кем проводилась	26.05.2024г. инж по ГО и ЧС Мулюкин К.В.
5.	СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией), тип (1,2,3,4,5)	имеется, в исправном состоянии, тип «Стрелец мониторинг»
6.	Приказ о запрете курения на объекте ФИО, должность контролирующего за исполнением приказа Список лиц, ознакомленных с приказом (категория лиц)	14.01.2021г. № 38-ОД директор Васин Ю.А.. имеется Сотрудники, обучающиеся
7.	Места, специально отведенные для курения	(не) имеется,

8.	Знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	имеется,
9.	Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, дата проверки.	имеется, ЗАО «Исмос» Протокол испытания огнезащитной обработки 18.01.2022 г.
10.	Эвакуационные пути Эвакуационные двери	свободны от посторонних предметов, вещей; оборудованы приспособо- блениями для самозакрывания, запорами (замками) с воз- можностью их свободного открывания изнутри без ключа
11.	Исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного Средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного.	имеется имеется
12.	Знаки пожарной безопасности, обозначающие в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно- спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	имеется
13.	Укомплектованность (не менее 2 шт. на этаже) огнетушителями, дата зарядки (перезарядки)	достаточная, 23.09. 2020г. ОП-4(3), ОУ-2
14.	Пожарные краны, гидранты, дата проверки Пожарные рукава, дата перекатки	имеется, 18. май.2024г. имеется, 18 . май .2024г.
15.	Насосные станции	(не) имеется
16.	Наличие неисполненных предписаний, представлений контрольно-надзорных органов	___ 202__ г. № ___ Нет



Выводы и рекомендации:

Комиссия определила следующий перечень необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: _____

1. Провести ремонт 2-х пожарных водоёмов
2. Приобрести и установить станцию повышения давления воды в противопожарном водоёме
3. Заменить систему пожарного оповещения в производственных мастерских.

Председатель: _____ / Супрунова О.П./

Члены:

1.  / Калиничев С.В./
2.  / Мулюкин К.В./

АКТ

проверки выполнения мероприятий по пожарной безопасности
образовательной организации

Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Железноводский художественно-строительный техникум
им. казачьего генерала В.П. Бондарева»
(наименование организации)

«27 » мая 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель: ___ Супруновой О.П. зам директора по УВР
ФИО, должность руководителя организации

Члены:

1. Калиничева С.В. инженера по пожарной безопасности
ФИО, должность сотрудника (работника) организации
2. Мулюкина К.В. инженер по ГО и ЧС
ФИО, должность сотрудника

Комиссией проведена проверка выполнения мероприятий по пожарной безопасности (далее – ПБ), предусмотренных Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала Бондарева В.П. (далее – объект)

В ходе проверки установлено:

1.	Должность, ФИО ответственного за обеспечение ПБ на объекте	Инженер по пожарной безопасности Калиничев С.В. Приказ № 143лс_ от 19.09.2022г
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте; Инструкция на посту охраны о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта	имеется, 08.02.2021г. имеется, 15.01.2020 г.
3.	План(ы) эвакуации	имеется, __. __. 2012__ г., расположен(ы) на 1,2,3,4,5, этажах
4.	Дата последней тренировки (учений) по эвакуации, кем проводилась	26. 05. 2024г. инж по ГО и ЧС Мулюкин К.В.
5.	СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией), тип (1,2,3,4,5)	имеется, в исправном состоянии, тип «Стрелец мониторинг»
6.	Приказ о запрете курения на объекте ФИО, должность контролирующего за исполнением приказа Список лиц, ознакомленных с приказом (категория лиц)	__ 14.01.2021г. №_38-ОД_ директор Васин Ю.А.. имеется Сотрудники, обучающиеся
7.	Места, специально отведенные для курения	(не) имеется,

8.	Знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	имеется,
9.	Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, дата проверки.	имеется, ЗАО «Исмос» Протокол испытания огнезащитной обработки 18.01.2022 г.
10.	Эвакуационные пути Эвакуационные двери	свободны от посторонних предметов, вещей; оборудованы приспособлениями для самозакрывания, запорами (замками) с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа
11.	Исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного Средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного.	имеется имеется
12.	Знаки пожарной безопасности, обозначающие в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	имеется
13.	Укомплектованность (не менее 2 шт. на этаже) огнетушителями, дата зарядки (перезарядки)	достаточная, 23.09.2020г. ОП-4(3), ОУ-2
14.	Пожарные краны, гидранты, дата проверки Пожарные рукава, дата перекатки	имеется, 18. май.2024г. имеется, 18 . май .2024г.
15.	Насосные станции	(не) имеется
16.	Наличие неисполненных предписаний, представлений контрольно-надзорных органов	_____. 202_ г. № _____ Нет

Выводы и рекомендации:

Комиссия определила следующий перечень необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: _____

1. Провести ремонт 2-х пожарных водоёмов
2. Приобрести и установить станцию повышения давления воды в противопожарном водоёме
3. Заменить систему пожарного оповещения в производственных мастерских.

Председатель: _____ / Супрунова О.П./

Члены:

1.  / Калиничев С.В./
2.  / Мулюкин К.В./

АКТ

проверки выполнения мероприятий по пожарной безопасности
образовательной организации

Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Железноводский художественно-строительный техникум
им. казачьего генерала В.П. Бондарева»
(наименование организации)

«27» мая 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель: ___ Супруновой О.П. зам директора по УВР
ФИО, должность руководителя организации

Члены:

1. Калиничева С.В. инженера по пожарной безопасности
ФИО, должность сотрудника (работника) организации
2. Мулюкина К.В. инженер по ГО и ЧС
ФИО, должность сотрудника

Комиссией проведена проверка выполнения мероприятий по пожарной безопасности (далее – ПБ), предусмотренных Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала Бондарева В.П. (далее – объект)

В ходе проверки установлено:

1.	Должность, ФИО ответственного за обеспечение ПБ на объекте	Инженер по пожарной безопасности Калиничев С.В. Приказ № 143лс от 19.09.2022г
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте; Инструкция на посту охраны о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта	имеется, 08.02.2021г. имеется, 15.01.2020 г.
3.	План(ы) эвакуации	имеется, _____.2012 г., расположен(ы) на 1,2,3,4,5, этажах
4.	Дата последней тренировки (учений) по эвакуации, кем проводилась	26.05.2024г. инж по ГО и ЧС Мулюкин К.В.
5.	СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией), тип (1,2,3,4,5)	имеется, в исправном состоянии, тип «Стрелец мониторинг»
6.	Приказ о запрете курения на объекте ФИО, должность контролирующего за исполнением приказа Список лиц, ознакомленных с приказом (категория лиц)	14.01.2021г. № 38-ОД директор Васин Ю.А. имеется Сотрудники, обучающиеся
7.	Места, специально отведенные для курения	(не) имеется,

8.	Знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	имеется,
9.	Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, дата проверки.	имеется, ЗАО «Исмос» Протокол испытания огнезащитной обработки 18.01.2022 г.
10.	Эвакуационные пути Эвакуационные двери	свободны от посторонних предметов, вещей; оборудованы приспособлениями для самозакрывания, запорами (замками) с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа
11.	Исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного Средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного.	имеется имеется
12.	Знаки пожарной безопасности, обозначающие в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	имеется
13.	Укомплектованность (не менее 2 шт. на этаже) огнетушителями, дата зарядки (перезарядки)	достаточная, 23.09. 2020г. ОП-4(3), ОУ-2
14.	Пожарные краны, гидранты, дата проверки Пожарные рукава, дата перекатки	имеется, 18. май.2024г. имеется, 18 . май .2024г.
15.	Насосные станции	(не) имеется
16.	Наличие неисполненных предписаний, представлений контрольно-надзорных органов	___ . ___ 202 __ г. № ___ Нет



Выводы и рекомендации:

Комиссия определила следующий перечень необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: _____

1. Провести ремонт 2-х пожарных водоёмов
2. Приобрести и установить станцию повышения давления воды в противопожарном водоёме
3. Заменить систему пожарного оповещения в производственных мастерских.

Председатель: _____ / __ Супрунова О.П./

Члены:

1.  / __ Калиничев С.В./
2.  / __ Мулюкин К.В./